

Délégation Territoriale du Haut-Rhin

Cité Administrative - Bat J 3 rue Fleischhauer CS 50001 68026 COLMAR CEDEX - Tél. : 03 69 49 30 41

Courriel : ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr

MAIRIE DE RIBEAUVILLE PIS

2 place de l'hôtel de ville

68152 RIBEAUVILLE

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800188056 du **23/07/2026** à 13h55 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA PATAUGEOIRE EXTERIEURE

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005494 PATAUGEOIRE EXTERIEURE MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0926 Code BASSIN 005902 Référence laboratoire : 26M064474-003

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Faible	SANS OBJET				
Température de l'eau	25,0	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	27	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,44	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	2,00	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	2,44	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	291	mg/L				250,00
Carbone organique total	5,1	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	240	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur. Présence importante de germes banals, supérieure à la référence de qualité. Teneurs en carbone organique total et en chlorures supérieures aux références de qualité, indiquant un vieillissement de l'eau. En l'absence de germes pathogènes, la baignade ne présente pas de risque sanitaire pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 31 juillet 2026

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN