

Délégation Territoriale du Haut-Rhin

Cité Administrative - Bat J 3 rue Fleischhauer CS 50001 68026 COLMAR CEDEX - Tél. : 03 69 49 30 41

Courriel : ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr

MAIRIE DE RIBEAUVILLE PIS

2 place de l'hôtel de ville

68152 RIBEAUVILLE

PISCINE MUNICIPALE CAROLA

Prélèvement n° : 06800188062 du **23/07/2026** à 13h18 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PISCINE CAROLA BASSIN ECOLE EXTERIEUR

Code et nom du Point de Surveillance : 0000005493 PETIT BASSIN ECOLE EXTERIEUR MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0926 Code BASSIN 005901 Référence laboratoire : 26M064474-001

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	Nulle	SANS OBJET				
Température de l'eau	24,0	°C				
pH	7,0	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	45	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,21	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	2,34	mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore total	2,55	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	258	mg/L				250,00
Carbone organique total	4,1	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	20	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur. Teneur en chlorures supérieure à la référence de qualité. La baignade ne présente pas de risque sanitaire direct pour les usagers. La prise d'une douche savonnée avant la baignade contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Colmar, le 31 juillet 2026

Pour la Directrice de la Délégation
territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN